

Qualitätsdaten Dorfgemeinschaft Menzingen 2022



Parameter	Anzahl Proben	Einheit	Mittelwert	Minimal-wert	Maximal-wert	Schweiz.Lebens-mittelbuch	
						EW	TW
Biologische Messwerte							
Aerobe mesophile Keime	27	KBE/ml	5	0	39		300
Enterokokken	25	KBE/100ml	n.n	n.n	n.n		n.n
E.coli	25	KBE/100ml	n.n	n.n	n.n		n.n
Chemische Messwerte							
Gesamthärte	35	°fH	24	15.1	32		
Calcium	10	mg/l	80	51	114		
Natrium	8	mg/l	1.5	1.3	1.8		200
Magnesium	10	mg/l	7.5	2.5	12		
Nitrat	10	mg/l	7	5.9	9.4		40
Kalium	8	mg/l	0.65	0.3	1		
Chlorid	8	mg/l	2.2	0.8	5.4		250
Sulfat	8	mg/l	3.4	3	3.8		250
pH	158		7.7	7.1	8.1	6.8 - 8.2	
DOC	10	mg/l	0.31	0.2	0.42	<1	
Leitfähigkeit	200	uS/cm	455	317	634	200 - 800	
Trübung	9	FNU	0.07	<0.1	0.3	1	
Temperatur	215	°C	9.8	8.7	13.5		

n.n = nicht nachweisbar, EW = Erfahrungswert, TW = Toleranzwert